


Intern jording:



Notat:  
 1. Mateledninger bør være dobbelisolert og ha ett tverrsnitt på 2,5mm<sup>2</sup>  
 Viktig at fase L1 tilkobles X1:1 eller 2 og fase L2 tilkobles X1:3 eller 4.

Rev.	Description	Rev. sign	Rev. date	Ownership and copyright:	Skjema UNI-sig 1000V isolasjonsovervåking
				<b>EL-tjeneste as</b>	
Created by Andreas	Creation date 04.05.2021	Approved by Steinar	Approved date 05.05.2021		17-A4002
					Rev. Page 1/1